



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)2-00-11

г. Переславль - Залесский
(место составления акта)

«15» октября 2019 г.
(дата составления акта)

09.00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 149

По адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 149 от 09.09.2019 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 1).

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Купанского детского сада (МДОУ Купанский детский сад)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: с 09.00 «26» сентября 2019 г. по 09.00 «15» октября 2019 г.

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) заведующий МДОУ Купанским детским садом Родина Лидия Александровна (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Кукушкин Сергей Геннадьевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ Купанского детского сада Родина Лидия Александровна

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) муниципального дошкольного образовательного учреждения Купанский детский сад, расположенного по адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Купанское, ул. Депутатская, д. 14.

Здание: 2-ухэтажное кирпичное III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Кровля двускатная, шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями, пожарным щитом. К зданию имеется подъезд.


В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Расчет первичных средств пожаротушения требует корректировки с учётом последних изменений в Постановлении Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.п. 463,465,468,470,474 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Купанский детский сад
2.	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.70 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Купанский детский сад

		расстояния до их месторасположения	
3.	Частично отсутствуют устройства для самозакрывания дверей в коридорах и уплотнители в притворах (в правом крыле на 1-ом этаже и на 2-ом этаже на выходе на лестничную клетку)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.62; п. 36 «Г»; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Купанский детский сад

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Приложение №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
- 2) Предписание №149/1/149 от 15.10.2019 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
Кукушкин Сергей Геннадьевич
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



(подпись)
М.Л.П.

«15» октября 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МДОУ Купанского детского сада Родина Лидия Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» октября 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области